



Conto Termico 3.0: La Guida all'Incentivo per il Fotovoltaico



La Condizione Fondamentale



L'incentivo per il fotovoltaico si può richiedere solo se abbinato alla sostituzione di un impianto di climatizzazione con una pompa di calore elettrica.

Chi Può Accedere all'Incentivo?



Pubbliche
Amministrazioni
(PA)



Enti del Terzo
Settore (ETS)
non economici



Soggetti privati
del settore terziario



Esclusioni Importanti

Vietato per soggetti privati in ambito residenziale. Imprese solo per edifici terziario.

Requisiti Tecnici dell'Impianto



Assetto per l'Autoconsumo

Finalizzato all'autoconsumo,
con cessione parziale
dell'energia prodotta.




Potenza Nominale: da 2 kW a 1 MW



Limite di Produzione: +5%

Produzione annua non oltre
+5% dei consumi elettrici
e termici equivalenti.



Componenti di Qualità e Garantiti

Nuovi, marcatura CE, garanzie
minime (10 anni prodotto,
90% rendimento a 10 anni).



Rendimento Minimo Inverter: 97%

Rendimento europeo
di almeno il 97%.


Come si Calcola l'Incentivo

Incentivo = 20% del Costo Massimo
Ammissibile (C_{max})

Il Vincolo Fondamentale

Incentivo totale PV + Accumulo MAI
superiore all'incentivo Pompa di Calore.

Costi Massimi Ammissibili (C_{max})




Maggiorazioni Premianti

Bonus per Moduli ad Alta Efficienza



Rif. registro D.L. 181/2023

Modalità e Durata dell'Erogazione



Documentazione Chiave da Presentare



Asseverazione del Tecnico

Firma tecnico
abilitato, conformità
impianto



Report di Producibilità PVGIS

PDF da sito PVGIS
con produzione
attesa



Fatture e Bonifici "Parlanti"

I documenti di
pagamento devono
esplicito riferimento
alla normativa



Documentazione Fotografica

Foto impianto,
etichette moduli
e accumulo